



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Радиологическое заключение

№ 26.01.04-114

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Щебень, песок, гравий, ПГС

УДЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ

Аэфф до 260 Бк/кг

КЛАСС МАТЕРИАЛА

I класс (Аэфф $\leq$ 370 Бк/кг)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Все виды строительства без ограничений

ОСНОВАНИЕ

НРБ-99/2009, ГОСТ 30108-94

ДАТА ВЫДАЧИ

05.03.2025

СРОК ДЕЙСТВИЯ

до 04.03.2028

Оригинал документа предоставляется по запросу
вместе с коммерческим предложением.

На каждую отгруженную партию выдаётся паспорт качества.

